



УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ СО ВО «КЦСОН
Бабаяевского района»

О.Л. Кузнецова

2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1 . Наименование (вид) объекта Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаяевского района»

1.2. Адрес объекта 162480, Вологодская обл., г. Бабаяево, ул. Карла Маркса, д.41.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 144 кв. м

- часть здания 3 этажей (или на 3 этаже), 144 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет.

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-не планируется
капитального-не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаяевского района» (БУ СО ВО «КЦСОН Бабаяевского района»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 162480, Вологодская обл., г. Бабаяево, ул. Карла Маркса, дом 41

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство социальной защиты населения Вологодской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 160001, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности социальное обслуживание граждан с предоставлением социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания

2.2. Виды оказываемых услуг социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудоовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; социальное сопровождение граждан, включающая оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам; подготовка граждан, выразивших желание принять детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства; содействие устройству детей на воспитание в семью, включая подготовку граждан, желающих принять детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.

2.3. Форма оказания услуг: на дому; на объекте; дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 25 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусная остановка «улица Ленина» ,номера маршрутных автобусов: № 1,2,3,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): дорога асфальтированная

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	Б

* Указывается один из вариантов: “А” , “Б” , “ДУ” , “ВНД” .

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Фактическая доступность для инвалидов					
		на кресло-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)		
1	Вход (входы) в здание	-	+	+	+	знаком	«+»
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	+	+	+	отметить	
3	Зона обслуживания	-	+	+	+		
4	Санитарно-гигиенические помещения	-	+	+	+		
5	Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	-	-		
6	Территория объекта	-	-	-	-		

*таблицу заполнять на каждый элемент. Доступные элементы отметить знаком «+»

4. Заключение о доступности для инвалидов объекта.

Степень доступности объекта здравоохранения и социального обслуживания	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		+	+	+
Объект не доступен, требуется адаптация	+			

* Доступный элемент отметить знаком «+»

5. Объект социальной инфраструктуры (отметить знаком «X»)

Полностью доступен для инвалидов всех категорий-
Доступен для инвалидов категорий: О С Г

Паспорт составлен на основании анкеты № от «15» 04 2025 года

Дата составления паспорта «15» 04 2025 года

Лицо, проводившее обследование объекта (Т.Н. Трошкова)

Руководитель объекта (О.Л. Кузнецова)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района»

О.Л. Кузнецова

« 16 » 10 2025 г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района»

1.2. Адрес объекта 162480, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Карла Маркса, д.41.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3 этажей, 144 кв. м

- часть здания 3 этажей (или на 3 этаже), 144 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет.

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - планируется, капитального - не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района» (БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 162480, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Карла Маркса, д.41).

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.

- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство социальной защиты населения Вологодской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 160001, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, дом 9.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности социальное обслуживание граждан с предоставлением социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания.

2.2. Виды оказываемых услуг социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; социальное сопровождение граждан, включающая оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам; подготовка граждан, выраживших желание принять детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства; содействие устройству детей на воспитание в семью, включая подготовку граждан, желающих принять детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.

2.3. Форма оказания услуг: на дому; на объекте; дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 25 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусная остановка «улица Ленина», номера маршрутных автобусов: № 1, 2, 3.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

25 человек

3.2.8. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ, ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
	2	3	4	5	6
1.1.	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	-	
	Габариты площадки, ширина x глубина	К	не менее 220 x 220 см	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	
1.2.	Навес				
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом	К, О, С, Г	наличие	-	
1.3.	Пандус наружного входа				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина x глубина	К	не менее 150 x 150 см	-	
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина x глубина	К	не менее 150 x 150 см		
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	-	
1.4.	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а так же ограждения входной площадки				
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	

	1. Поручни непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с не травмирующим окончанием	К,О,С К О К,О	наличие 70см 85-90см не менее 30см	-
	Просвет между поручнем и стеной	К,О	Не менее 5см	-
1.5.	Лестница наружного входа			
	Ширина марша	О,С	Не менее 135см	-
	Высота ступени	О,С	Не более 15см	-
	Глубина проступи	О,С	Не менее 30см	-
	Уклон марша	О,С	Не более 1/2	-
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	Не менее 60 см	-
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О,С	наличие	-
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О,С,Г	наличие	-
	Не скользкое при намокании покрытие	О,С,Г	наличие	-
1.6.	Поручни ограждения лестницы			
	Поручни с двух сторон непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в Ду • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	ОС ОС ОС ОС	наличие 85-95см 50см Не менее 30 см	-
	Бортики по краям марша не менее 2см, если не соприкасаются со стеной	О,С	наличие	-
1.7.	Тамбур			
	Габариты, глубина и ширина	К,О	Не менее 180 x 220см	220*140
	Высота порогов	К,О	Не более 2,5см	2 и 11
	Нескользкое при намокании покрытие	К,О,С,Г	наличие	-
1.8.	Двери наружные			
	Ширина дверного проема в свету	К,О	Не менее 90 см	140

	Форма ручки двери П—образная и длинная, позволяющая управлять одной рукой	К,О	наличие	-
	Доводчик, усилие		не более 2,5 Кгс	-
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К,О	наличие	-
	Задержка автоматического закрывания двери	К,О	Не менее 15 сек.	-
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола	К,О,С	30-90 см	-
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К,О,С	Не менее 30 см	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала – высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К,О,С	120-50 см	-
	Рифленая и/или контрастно окрашенная	С	наличие	-
	Поверхность на участках пола перед входом			
	Вращающиеся двери и турникеты	К,О,С,Г	Не допускаются	-
1.9.	Двери внутренние (кроме технических помещений)			
	Двери распашные (Р), автоматические	К,О,С,Г	наличие	-
	Раздвижные (А)			
	Ширина дверного проема в свету	К,О	Не менее 90 см	70
	Форма ручки двери П-образная длинная, позволяющая управлять одной рукой	К,О,С	наличие	-
	Доводчик, усилие	К,О	Не более 2,5 Кгс	-
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	КО	наличие	+
	Задержка автоматического закрывания двери	К,О	Не менее 15 сек.	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала – высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К,О,С	120-150 см	-
	Рифленая и/или контрастно окрашенная			-

	Закругленные ребра ступени с радиусом более 5 см	О,С,Г	наличие	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	О,С,Г	наличие	-	
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О,С	наличие		
	• высота от поверхности передвижения	О,С	85-95 см		
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О,С	50 см		
	• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием		Не менее 30 см		
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О,С,Г	наличие		
1.12.	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса – по техническим условиям на установку)				
	Наружный подъемник вертикальный (В)	К,О	наличие	-	
	Наружный подъемник наклонный (Н)	К,О	наличие	-	
	Мобильный гусеничный подъемник (М)	К	наличие	-	
	Разворотные площадки	К	Не менее 150•150 см	-	
2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА					
№ N.º Помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов , для которых установле н норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемы е Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, или реконструкция
3	2	3	4	5	6
2.1.	Коридоры/холлы/галереи и т.п.				
	Ширина пути движения:				
	• при одностороннем движении	К	Не менее 150 см	128	
	• при встречном движении	К	не менее 180 см		
	• с оборудованием и мебелью	К	не менее 120 см		
	Разворотные площадки, ширина•глубина	К	не менее 150•150 см	-	
	Глубина зоны перед дверью при открывании:	К	Наличие не менее 120 см	-	
	• «от себя»	К	не менее 150 см		
	• «на себя»	К			
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на	К,О,С,Г	наличие	+	

	горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	O, C	Не менее 30 см	-
	Ограждение под первым маршем, высота в свету	O, C	Не менее 190 см	-
	Лестница № (вклады при наличии других лестниц в зону оказания услуги)			
2.3.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			
	Кабина:	K	наличие	-
	• габариты, ширина•глубина	K	не менее	
	• ширина дверного проема в свету	K	140•110см не	
	• поручни	O	менее 80 см	
	• задержка времени автоматического закрывания дверей	K, O, C, Г	наличие	
	• световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	C	от 15сек. наличие	
	• рельефные указатели на панели управления	C	наличие	
	• высота расположения панели управления	K	90-110см	
2.4.	Площадка перед лифтом			
	Габариты, ширина•глубина	K, O	Не менее 150•150см	-
	Световая и звуковая информация о движении лифта	C	наличие	-
	Номер этажа напротив лифта	K, O, C, Г	наличие	-
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	C	7,5см	-
2.5.	Пандус междуэтажный			
	Ширина марша		Не менее 100см	-
	Уклон		H/L не более 1/12(8%)	-
	Разворотные площадки внизу и вверху, ширина•глубина	K	Не менее 150•150см	-
	Поручни с двух сторон непрерывные:	K, O, C	наличие 70 см	
	• Высота от поверхности передвижения	K	85-90см	
	• Высота от поверхности передвижения	O	30см	
	• горизонтальные завершения внизу и вверху	K, O		

2.6.	Пандус переносной	К	наличие	-	
2.7.	Платформа (подъемник) для инвалидов: • вертикальный подъемник (В) • наклонный подъемник (Н) • мобильный подъемник (ступенеход) (М)	К, О, С К, О К, О К, О	наличие наличие наличие	-	
	Эскалатор, траволатор	К, О, С, Г	наличие		
	Габариты разворотной площадки, ширина• глубина	К	Не менее 150*150 см		
3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)					
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов , для которых установле н норматив	Норматив доступности , установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие я	Рекомендуем ые мероприятия по адаптации при несоответствии и нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3.1.	Помещения различного функционального назначения				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина•глубина	К	Не менее 150•150 см	-	
	Ширина проема двери в свету	К, О	Не менее 90 см	70	
3.2.	Обслуживание через окно/прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	
	Габариты зоны обслуживания, ширина* глубина	К	Не менее 90•150 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				

3.3.	Обслуживание в кабине №		КО	Не менее 90 см	70
	Ширина проема двери в свету		О	Не менее 120 см	+
	Габариты зоны сидения, глубина		К	Не менее 150•150 см	-
	Зона для кресла-коляски, ширина•глубина		К,О	60-80 см	+
	Стол с высотой рабочей поверхности				

	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
3.4.	Обслуживание с перемещением по маршруту №					
	Ширина полосы движения	К,О	Не менее 120см	-		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110см	-		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения					
3.5.	Кабина индивидуального обслуживания №			-		
	Габариты кабины, ширина•глубина	К	Не менее 160•180см	-		
	Место для сидения	О	наличие	-		
	Крючки для костылей (на высоте 120см с выступом 12см)	О	наличие	-		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу :установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
	2	3	4	5	6	
4.1.	Санузел					
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина•глубина	К	Не менее 150•150 см	260*170		
	Знак доступности помещения кабины для инвалидов	К,О	наличие	-		
	Ширина дверного проема входа в санузел и в Кабину в свету	К	Не менее 90 см	57		
	Универсальная кабина	К,О	Не менее 1ед.	-		
	Габариты кабины, глубина• ширина	К	Не менее 180•165 см	-		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом, ширина• глубина	К	Не менее 80•120 см	-		
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	-		

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№N° помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленных для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К,О,С,Г	наличие	-	
	Надписи: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	К,О,С,Г К,С,Г С С	наличие не более 160см не менее 7,5см наличие наличие	-	
	Указатели, пиктограммы: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	С К,С С С	наличие не более 200см не менее 7,5см наличие	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота от поверхности передвижения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • маркировка на кнопках управления лифта • маркировка на поручнях лестниц • маркировка на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110см наличие наличие наличие наличие	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	Не менее одного	-	
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	С,Г	Не менее одного	-	

	Таксофон с автоматическим перемещением по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м ²	С	наличие	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С,Г	наличие	-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	С,Г	наличие	-	

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА					
№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые Мероприятия по адаптации при несоответствию рмативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
6.1.	Зоны обслуживания				
	Вход на территорию:	К,О	Не менее 90 см	-	
	• ширина прохода, калитки, проема в ограждении				
	• знак доступности учреждения	К	наличие		
6.2.	Открытые автостоянки				
	Автостоянка для посетителей	К,О	наличие	-	
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 50 м	-	
	Доля машиномест для инвалидов	К,О	Не менее 10 %	-	
	Размер места со специальным знаком	К	350*500 см	-	
6.3.	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К,О	Не менее 180 см	-	
	Указатели направления движения	К,О,Г	Наличие	-	
	Декоративное ограждение, выполняющее	К,О,С,Г	наличие	-	

	направляющую функцию				
	Места отдыха: через 200м		К, О, С, Г	наличие	-
6.4	Открытая лестница				
	Высота подъема		О	справочно	
	Поручни:		О	наличие	-
	• высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения внизу иверху, с нетравмирующим окончанием		О	85-90 см	
	Дополнительные разделительные поручни при Ширине лестницы 2,5м и более		К, О	Не менее 30 см	
	Рельефная тактильная полоса перед маршем Вверху и внизу, ширина		О, С	наличие	-
	Контрастная окраска первой и последней ступени		С	60 см	-
			С	наличие	-
6.5.	Пандус				
	Ширина марша при одностороннем движении		К	Не менее 100 см	-
	Уклон		К	H/L не более 1/12 (8%)	-
	Высота одного подъема		К	Не более 80 см	-
	Разворотные площадки:				-
	• внизу, ширина • глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина * глубина • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см		К К	Не менее 150 • 150 см Не менее 150 • 150 см	
			К	наличие	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина		С	Не менее 60 см	-
	Бортики по продольным краям пандуса, высота		К	Не менее 5 см	-
	Нескользящее при намокании покрытие		К, О, С, Г	наличие	-

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе наружных входов –
на путях передвижения внутри объекта – оборудовать пути движения информационными тактильными указателями.
в зоне оказания услуг – приобрести пиктограммы и указатели, тактильные средства.
в санитарно-гигиенических помещениях –
в средствах информации и телекоммуникации –
на территории объекта –

Лицо, проводившее обследование объекта

Заместитель директора

(подпись)

Т.Н. Трошкова

(фамилия и.о.)

« 15 » 20 25 г.

Руководитель объекта

Директор

(подпись)

О.Л. Кузнецова

(фамилия и.о.)

« 15 » 20 25 г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражением слуха.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов из паспорта БТИ, на которые относятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.